

# СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

## ГОСТ СЕРТ

Регистрационный № РОСС RU.31642.04СЕР0



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ С-ГС.004.ПР.01047

Срок действия с 20.12.2023 по 19.12.2026

001317

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «РПН СФЕРА», рег. № ГС.ОС.004

115533, Россия, город Москва, проспект Андропова, дом №22, помещение 1

Тел./факс: +7 (499) 271-79-84

Код ТН ВЭД ЕАЭС

8543 70 800 0

### ПРОДУКЦИЯ

Преобразователи серии АВИН моделей АВИН12-SNAM-RO; АВИН12-SNAM-2RO; АВИН12-S2NAM-2RO; АВИН12-SRPS-I-2-01.

Продукция изготовлена в соответствии техническими условиями ТУ 27.90.11-015-02374271-2023 «Преобразователи измерительные многофункциональные АВИН».

Серийный выпуск.

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ Р МЭК 61508-1-2012 «Функциональная безопасность систем электрических, электронных, программируемых электронных, связанных с безопасностью. Часть 1. Общие требования».

Уровень полноты безопасности 2 (SIL2), 3 (SIL3).

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Ступинский электротехнический завод» (ООО «СТЭЗ»).

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 142821, Россия, Московская область, городской округ Ступино, деревня Шматово, улица Индустриальная, владение 6.

### СЕРТИФИКАТ ВЫДАН

Обществу с ограниченной ответственностью «Ступинский электротехнический завод» (ООО «СТЭЗ»).

Основной государственный регистрационный номер: 1165045050642.

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 142821, Россия, Московская область, городской округ Ступино, деревня Шматово, улица Индустриальная, владение 6.

Номер телефона: +7 (435)933-85-48; адрес электронной почты: info@stezelectro.ru.

### НА ОСНОВАНИИ

Протоколов испытаний № 2312951Н от 13.12.2023, № 2312952Н от 13.12.2023 Испытательной лаборатории ООО «НефтеГазБезопасность».

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Условия хранения - 2 (С) по ГОСТ 15150-69. Срок хранения устройств, до ввода их в эксплуатацию, не должен превышать 6 месяцев, со дня изготовления или перепроверки, модуля. Срок службы – 10 лет.



Руководитель органа

В.А. Кузнецова

Эксперт

А.Н. Аксёнов

Сертификат не применяется при обязательной сертификации